


- ## NOTAS
- TODAS AS ESQUADRIAS SERÃO NOVAS.
 - QUANDO HOUVER DESMONTL NOS AMBIENTES (SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E ÁREAS DE SERVIÇOS) O PETROLI DE BASCULAS, JANEIROS OU COBORTOS SEJA MEDIDA A PARTIR DO NÍVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS PRINCIPAIS DO PAVIMENTO.
 - OS PETROLIS DE 120cm PARA JANEIROS E DE 190cm PARA BASCULAS SERÃO EXECUTADOS NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE.
 - OS PETROLIS DE 110cm PARA JANEIROS E DE 180cm PARA BASCULAS SERÃO EXECUTADOS NA EDIFICAÇÃO NOVA A SER CONSTRUÍDA.

- | | |
|---|--|
| A – PISO: | |
| A1 – PISO PORCELANATO DELTA RT. QUARTZO COLD ANTIDERRAPANTE, PEI 5 COR
BCEC – 54x54 cm | |
| A2 – PISO EM GRANITO POLIDO BRANCO INJANES (60x60cm) | |
| A3 – PISO EM GRANITO FLAMIZADO BRANCO INJANES (60x60cm) | |
| A4 – PISO EM ARAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANULITE ANTIDERRAPANTE COR
NATURAL (COMPOSIÇÃO DO AGEDADO: 50% DE GRANILITE BRANCA E 50% DE | |


PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO

ESC: 1/100



PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO

ESC: 1/10C



FACHADA PRINCIPAL

ESC: 1/100

NOTAS

- TODAS AS ESCUADRAS SERÃO NOVAS,
— QUANDO HOUVER DESNECESSIDADE (SANTUÁRIOS, VESTIÁRIOS E ÁREAS
DE SERVIÇOS) O PETROL DE BASCULAS, JANELAS OU COBORTOS SERÁ MEDIDA
A PARTIR DO NÍVEL DAS CIRCUITAÇÕES PRINCIPAIS DO PAVIMENTO.
— OS PETROLIS DE 120CM PARA JANELAS E DE 190CM PARA BASCULAS SERÃO
EXECUTADOS NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE.
— OS PETROLIS DE 110CM PARA JANELAS E DE 180CM PARA BASCULAS SERÃO
EXECUTADOS NA EDIFICAÇÃO NOVA A SER CONSTRUÍDA.

- A1 – PISO POLIDÉRMICO UELIA RI - QUARTZO GOLD ANTIDERRAPANTE, PE 5 COR BEGE = 50x50 cm

GUARAPARI

PREFEITURA MUNICIPAL

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
SECRETÁRIO
SECRETARIA
ARQUITETA MILENA MOREIRA FERRARI

PROJETO DE ARQUITETURA

CEMEI FÁTIMA CIDADE JARDIM

LOCAL: - BOMRHO FÁBIOA CUSQUE JARIM - GUARAPARI - ES

AUTOR DO PROJETO:

DISCRIMINATION:

CORTE 01

CORTE 02

DATA: DEZEMBRO/2015

ESCALA INDICADA: REMISSO:

FRANCHIA

PD-03/03

arquitectura.runes@gmail.com (27) 99726-527

(27) 89726-527