



PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
esc 1:100

SIMBOLOGIA

- ▲ CO2 5B.C EXTINTOR DE DÍÓXIDO DE CARBONO
- ▲ PQS 20B.C EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - BC
- ▲ PQS 2A20B.C EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - ABC
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE FORRO/PAREDE
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE FORRO/PAREDE TIPO BALIZAMENTO COM UM SENTIDO
- TUBULAÇÃO DO SHP - VERTICAL
- DÍMETRO NOMINAL DA TUBULAÇÃO
- HP - HIDRANTE DE PAREDE SIMPLES COM ABRIGO DE MANGUEIRA
- HR - HIDRANTE DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- CD - CDA - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

SIMBOLOGIA

- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
- ACESSO CORPO DE BOMBEIROS
- HIDRANTE URBANO DE COLUNA
- CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL
- BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- BOMBA DE INCÊNDIO
- DETECTOR DE FUMAÇA
- DETECTOR PONTUAL TEMPERATURA
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTÃO TIPO LIGA E DESLIGA)

Corpo de Bombeiros Militar
Estado do Espírito Santo
Centro de Atividades Técnicas

Em: / / Processo nº: /

Risco predominante: / Classe de Ocupação: /

PARECER: O processo de segurança contra incêndio e pânico está de acordo com as normas vigentes.

APROVO: /

Análisis

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES	
TÍTULO: PROJETO TÉCNICO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO			
LICENÇA/EMPENHAMENTO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA Rua Cachoeiro de Itapemirim, 163, Ipiranga, Guarapari-ES.		TÍTULO: PROJETO_PSCP	
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: PREVENIR ENGENHARIA LTDA Avenida Rubens Rangel, n.200, Imerita, Maratãozinhos-ES.		ETAPA: BÁSICO	
AUTOR DO PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELIANE FIDELIDADE DE A. SOUZA		REG. CONSELHO: 033004/D	
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE: SECRETÁRIO (A)		QUADRO DE ÁREAS: ÁREA DO TERRENO: 1.515,87m² ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 1.710,79m² TAXA DE OCUPAÇÃO: 56,52% COEF. DE APROV.: 0,56	
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO		UNIDADE: M² A1	
ARQUIVO:		2 7	
		DATA: 14/05/2022	